Certification
Technological Center

Campus UAB, Aprtado de Correos 18
08193 Bellaterra (Barcelona)
T 93 567 20 00
F 93 567 20 01
ctc@appluscorp.com
www.applusctc.com
www.appluscorp.com

INFORME DE ENSAYOS

Expediente Nº : 07/32011141

Fecha: 19/09/2007

ENAC ENSAYOS Nº 9/LE/899

Referencia del peticionario

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Via Ausetania, 11
08560, Manlleu (Barcelona)

El material recibido

Un proyector de 400W, 230V, 50Hz. con número de identificación interna 2007102.

Ha sido ensayada y es conforme según las especificaciones aplicadas de la/s norma/s

UNE-EN 60598-1: 2005 (Apartado 9.2)

Con el siguiente grado de protección (Grado IP):

IP – 65

LGAI Technological Center, S.A.

Albert Marginet Morales
Jefe de Departamento- ETE
División de Certificación
LGAI Technological Center, S.A.

LGAI Technological Center, S.A.

José Luis Medina Abellán
Responsable Técnico
División de Certificación
LGAI Technological Center, S.A.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado al Laboratorio, tal como se indica en el apartado de material recibido, y ensayada en las condiciones indicadas en la/s norma/s citadas en el presente documento.
Sólo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas.
La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Este documento consta de **7** páginas, de las que **1** es anexo.