INFORME DE ENSAYOS

Expediente número 06/32002528 **Fecha** 25-05-2006
Página 1 **de** 36

LGAI Technological Center, S.A.

Referencia del peticionario

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L.
Vía Ausetania,11
08560 Manlleu (Barcelona)

El material recibido

1 luminaria marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, modelo LAICA con número de referencia interno 2006218.

Ha sido ensayado y es conforme según las especificaciones aplicadas de la/s norma/s

UNE-EN 60 598-1: 2005
UNE-EN 60598-2-5: 1999

Características nominales

Tensión de alimentación:	230 V
Potencia declarada:	400 W
Intensidad:	---A
Frecuencia:	50Hz
Fusible de protección:	Red: ---A) Otros: --- (A)
Clasificación:	Clase I
Tipo de instalación:	Fija a una altura inferior a 3m
Categoria térmica:	Clase ---
Grado de protección contra la humedad:	IP 65
Apto montaje en superficies inflamables:	Clase F ---
Tiempo nominal de funcionamiento:	Continuo

Albert Marginet Morales
Responsable de Centro
Productos y Sistemas - ETE
LGAI Technological Center, S.A.

Jose Luis Medina Abellán
Responsable de Producto
Productos y Sistemas - ETE
LGAI Technological Center, S.A.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado al Laboratorio, tal como se indica en el apartado de material recibido, y ensayada en las condiciones indicadas en la/s norma/s citadas en el presente documento
Sólo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas.
La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Este documento consta de **36** páginas, de las que **--** son anexos.