LGAI

LGAI Technological Center, S.A.
Campus de la UAB
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.appluscorp.com

INFORME DE ENSAYOS

Expediente Nº: 08/32001078

Fecha 13/05/2008
Página 1 de 46

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 9/LE/899

Referencia del peticionario

FUNDICIO DUCTIL BENITO
Via Ausetania, 11
08560 Manlleu (Barcelona)

El material recibido

Luminaria marca **"Fundició Ductil Benito"** modelo **"Realia ILV175M12"**, con identificación interna **2008456**

Ha sido ensayado y es conforme con las especificaciones aplicadas de la/s norma/s

UNE-EN 60598-1: 2005 + A1: 2007 + Err: 2007

UNE-EN 60598-2-3: 2003 + Corr: 2005

UNE-EN 50102: 1996 + A1: 1999 + Corr: 2002 + A1 Corr: 2002

Características nominales

Tensión de alimentación (V)	230V
Potencia declarada (W)	150W Vsap
Intensidad (A)	—
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Fusible de protección	Red: — (A)
	Otros: — (A)
Grado IK	10
Clase de aparato	Clase I
Tipo de luminaria	Fija
Grado de protección contra la humedad	IP 44; IP66 (Bloque óptico)
Tiempo nominal de funcionamiento	Continuo

LGAI Technological Center, S.A.

Albert Marginet Morales
Jefe Departamento ETE
División de Certificación
LGAI Technological Center, S.A.

LGAI Technological Center, S.A.

José Luis Medina Abellán
Responsable Técnico
División de Certificación
LGAI Technological Center, S.A.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado al Laboratorio, tal como se indica en el apartado de material recibido, y ensayada en las condiciones indicadas en la/s norma/s citadas en el presente documento
Sólo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas.
La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Este documento consta de **46** páginas, de las que **1** son anexos.